

**SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA**

**Útvar inšpekcie ochrany ovzdušia**

**Karloveská 2, 842 22 Bratislava**

**Správa**

**o kontrolách palív a kontrolách plnenia všeobecných podmienok  
a technických požiadaviek za rok 2010**

Bratislava, január 2011

V súlade so schváleným plánom hlavných úloh Slovenskej inšpekcie životného prostredia na rok 2010, odbory inšpekcie ochrany ovzdušia vykonávali tiež hlavný štátny dozor v oblasti kvality vyrábaných, dovážaných a predávaných palív, ktorými sú podľa vyhlášky MŽP SR č. 53/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu palív a vedenie evidencie o palivách v znení vyhlášky MŽP SR č. 102/2005 Z.z. a vyhlášky č. 488/2006 Z.z. a od 15. septembra 2010 vyhlášky MPŽPaRR SR č. 362/2010 Z.z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu palív a vedenie prevádzkovej evidencie o palivách tuhé fosílné palivá, kvapalné ropné palivá, skvapalnené ropné plyny (LPG) a palivá určené na pohon spaľovacích motorov.

V predloženej správe je samostatne vyhodnotená kontrolná činnosť jednotlivých druhov palív a samostatne vyhodnotená kontrolná činnosť dodržiavania technických požiadaviek a všeobecných podmienok prevádzkovania zariadení používaných na skladovanie, plnenie a prepravu benzínu v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 704/2002 Z.z. ktorou sa ustanovujú technické požiadavky a všeobecné podmienky prevádzkovania zariadení používaných na skladovanie, plnenie a prepravu benzínu resp. vyhlášky MPŽPaRR SR č. 361/2010 Z.z. , ktorou sa ustanovujú technické požiadavky a všeobecné podmienky prevádzkovania stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia prevádzkujúcich zariadenia používané na skladovanie, plnenie a prepravu benzínu a spôsob a požiadavky na zisťovanie a preukazovanie údajov o ich dodržaní.

#### **A. Kontrola kvality tuhých palív**

V roku 2010 vykonali zamestnanci odborov inšpekcie ochrany ovzdušia celkom 9 kontrol zameraných na kvalitu tuhých fosílnych palív a palív z nich vyrobených, ktoré sú určené na spaľovanie v stacionárnych zariadeniach na spaľovanie palív s menovitým tepelným príkonom do 0,3 MW. Pri týchto kontrolách nebolo ani v jednom prípade zistené porušenie zákona.

Podrobnejšie údaje o kontrolách kvality tuhých palív sú uvedené v priložených dielčích správach odborov IOO IŽP Bratislava, Banská Bystrica, Žilina a Košice.

Prehľad o kontrolách kvality tuhých palív

<b>OIOO</b>	<b>Počet kontrol</b>	<b>Porušenie zákona č. 478/2002 Z.z. resp. zákona č. 137/2010 Z.z.</b>
<b>Bratislava</b>	1	-
<b>B. Bystrica</b>	6	-
<b>Žilina</b>	1	-
<b>Košice</b>	1	-
<b>Spolu</b>	<b>9</b>	-

## **B. Kontrola kvality kvapalných ropných palív**

V roku 2010 Slovenská inšpekcia životného prostredia nevykonala žiadnu kontrolu zameranú na kvalitu kvapalných ropných palív, určených na spaľovanie v stacionárnych zdrojoch.

## **C. Kontrola kvality pohonných látok na čerpacích staniaciach**

Kontrola kvality pohonných látok, menovite automobilového benzínu, motorovej nafty a skvapalneného ropného plynu (ďalej len LPG) predávaných na čerpacích staniaciach, bola v roku 2010 vykonávaná v súlade s platnými právnymi predpismi a normami. V zmysle STN EN 14 274 *Motorové palivá. Stanovenie kvality benzínu a motorovej nafty. Monitorovací systém kvality palív (FQMS)* bol vytvorený model regiónu, ktorý v našom prípade tvorí celé územie Slovenskej republiky. Bol zostavený zoznam čerpacích staníc s počtom výdajných stojanov, druhmi a množstvami predaných pohonných látok. Na základe týchto údajov bolo stanovené minimálne množstvo vzoriek každého druhu pohonných látok, zvlášť pre letné a zvlášť pre zimné obdobie, ktoré je potrebné na analýzu a reprezentatívne vyhodnotenie monitorovacieho systému. V zmysle normy STN EN 228 *Automobilové palivá. Bezolovnatý automobilový benzín. Požiadavky a skúšobné metódy* sa za letné obdobie považuje doba od 15. apríla do 30. septembra, za zimné obdobie doba od 16. novembra do 28/29 februára a prechodné obdobie doba od 1. marca do 14. apríla a od 1. októbra do 15. novembra. Vo všetkých uvedených obdobiach inšpekcia kontrolovala aj kvalitu predávaného LPG v zmysle ustanovenia vyhlášky MŽP SR č. 53/2004 Z.z., resp. vyhlášky MPŽPa RR SR č. 362/2010 Z.z. a normy STN EN 589. Vzorky boli odobraté v súčinnosti s akreditovaným skúšobným laboratóriom Slovnaft VÚRUP, a.s. Bratislava, v ktorom boli vzorky aj analyzované.

Odber vzoriek automobilových benzínov a motorovej nafty na čerpacích staniaciach a ich transport do skúšobných laboratórií bol vykonávaný podľa STN EN 14275 a odber vzoriek LPG a ich transport do skúšobných laboratórií podľa STN EN ISO 4257.

V roku 2010 bolo na 149 čerpacích staniaciach odobratých celkom 329 vzoriek, z toho 168 vzoriek benzínu, 137 vzoriek motorovej nafty a 24 vzoriek LPG.

Nedodržanie limitných hodnôt podľa vyhlášky MŽP SR č. 53/2004 Z.z., resp. vyhlášky MPŽPa RR SR č. 362/2010 Z.z. a citovanej normy STN EN 589 bolo v 4 vzorkách motorovej nafty zistené nedodržanie 6 limitných hodnôt.

Nedodržanie limitných hodnôt pohonných látok bolo zistené na nasledovných ČS:

- Miroslav Jančuška, Čerňanovského 29, Bratislava, ČS Šenkvičká 1 Pezinok
- František Félix, Vlčany, ČS Zbehy

- TIR, s.r.o. SNP 49, Brezno, ČS Valaská
- Spiš Trans Špedit, s.r.o., Spišská Nová Ves, ČS Spišský Štvrtok

Podrobnejšie údaje o kontrolách kvality pohonných látokach, zoznam čerpacích staníc na ktorých boli odoberané vzorky ako aj prehľad o uložených pokutách, sú uvedené v priložených dielčích správach jednotlivých odborov IOO.

V nasledujúcich tabuľkách je uvedený celkový prehľad a údaje o kontrolách kvality pohonných látok.

#### Odbery pohonných látok v roku 2010

<b>IŽP</b>	<b>Počet ČS</b>	<b>Odobraté vzorky benzínu</b>	<b>Odobraté vzorky nafty</b>	<b>Odobraté vzorky LPG</b>	<b>Odobraté vzorky spolu</b>
<b>Bratislava</b>	36	48	35	5	88
<b>Banská Bystrica</b>	35	37	34	6	77
<b>Košice</b>	36	40	34	6	80
<b>Žilina</b>	42	43	34	7	84
<b><i>Spolu</i></b>	<b><i>149</i></b>	<b><i>168</i></b>	<b><i>137</i></b>	<b><i>24</i></b>	<b><i>329</i></b>

#### Druhy pohonných látok

<b>IŽP</b>	<b>BA 95 N</b>	<b>BA 98/100 N</b>	<b>LPG</b>	<b>Motor. nafta</b>
<b>Bratislava</b>	34	14	5	35
<b>Banská Bystrica</b>	34	3	6	34
<b>Košice</b>	34	6	6	34
<b>Žilina</b>	34	9	7	34
<b><i>Spolu</i></b>	<b><i>136</i></b>	<b><i>32</i></b>	<b><i>24</i></b>	<b><i>137</i></b>

Prehľad o nedodržaných limitných hodnotách podľa vyhlášky MŽP SR č. 53/2004 Z.z.  
a vyhlášky MŽP SR č. 362/2010 Z.z.

	Benzín		Nafta		LPG		Spolu	
	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet
	vzoriek	parametrov	vzoriek	parametrov	vzoriek	parametrov	vzoriek	parametrov
<b>Bratislava</b>	-	-	2	2	-	-	2	2
<b>B.Bystrica</b>	-	-	1	2	-	-	1	2
<b>Žilina</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Košice</b>	-	-	1	2	-	-	1	2
<b>Spolu</b>	-	-	4	6	-	-	4	6

I. zimné obdobie (február)

IŽP	Počet ČS	Odobraté vzorky benzínu	Odobraté vzorky nafty	Odobraté vzorky LPG	Odobraté vzorky spolu
<b>Bratislava</b>	9	12	9	3	24
<b>Banská Bystrica</b>	9	10	9	-	19
<b>Košice</b>	9	11	9	-	20
<b>Žilina</b>	11	11	9	3	23
<b>Spolu</b>	38	44	36	6	86

## Druhy pohonných látok

<b>IŽP</b>	<b>BA 95 N</b>	<b>BA 98/100 N</b>	<b>LPG</b>	<b>Motor. nafta</b>
<b>Bratislava</b>	9	3	3	9
<b>Banská Bystrica</b>	9	1	-	9
<b>Košice</b>	9	2	-	9
<b>Žilina</b>	9	2	3	9
<b>Spolu</b>	<b>36</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>36</b>

## II. zimné obdobie (november-december)

<b>IŽP</b>	<b>Počet ČS</b>	<b>Odobraté vzorky benzínu</b>	<b>Odobraté vzorky nafty</b>	<b>Odobraté vzorky LPG</b>	<b>Odobraté vzorky spolu</b>
<b>Bratislava</b>	10	11	9	-	20
<b>Banská Bystrica</b>	9	8	8	3	19
<b>Košice</b>	9	10	8	3	21
<b>Žilina</b>	9	10	8	-	18
<b>Spolu</b>	<b>37</b>	<b>39</b>	<b>33</b>	<b>6</b>	<b>78</b>

Druhy pohonných látok

IŽP	BA 95 N	BA 98/100 N	LPG	Motor. nafta
Bratislava	8	3	-	9
Banská Bystrica	8	-	3	8
Košice	8	2	3	8
Žilina	8	2	-	8
<i>Spolu</i>	<i>32</i>	<i>7</i>	<i>6</i>	<i>33</i>

Zimné obdobie spolu

IŽP	Počet ČS	Odobraté vzorky benzínu	Odobraté vzorky nafty	Odobraté vzorky LPG	Odobraté vzorky spolu
Bratislava	19	23	18	3	44
Banská Bystrica	18	18	17	3	38
Košice	18	21	17	3	41
Žilina	20	21	17	3	41
<i>Spolu</i>	<i>75</i>	<i>83</i>	<i>69</i>	<i>12</i>	<i>164</i>

Druhy pohonných látok

IŽP	BA 95 N	BA 98/100 N	LPG	Motor. nafta
Bratislava	17	6	3	18
Banská Bystrica	17	1	3	17
Košice	17	4	3	17
Žilina	17	4	3	17
<i>Spolu</i>	<i>68</i>	<i>15</i>	<i>12</i>	<i>69</i>

## Letné obdobie

<b>IŽP</b>	<b>Počet ČS</b>	<b>Odobraté vzorky benzínu</b>	<b>Odobraté vzorky nafty</b>	<b>Odobraté vzorky LPG</b>	<b>Odobraté vzorky spolu</b>
<b>Bratislava</b>	17	25	17	2	44
<b>Banská Bystrica</b>	17	19	17	3	39
<b>Košice</b>	18	19	17	3	39
<b>Žilina</b>	22	22	17	4	43
<b><i>Spolu</i></b>	<b><i>74</i></b>	<b><i>85</i></b>	<b><i>68</i></b>	<b><i>12</i></b>	<b><i>165</i></b>

## Druhy pohonných látok

<b>IŽP</b>	<b>BA 95 N</b>	<b>BA 98/100 N</b>	<b>LPG</b>	<b>Motor. nafta</b>
<b>Bratislava</b>	17	8	2	17
<b>Banská Bystrica</b>	17	2	3	17
<b>Košice</b>	17	2	3	17
<b>Žilina</b>	17	5	4	17
<b><i>Spolu</i></b>	<b><i>68</i></b>	<b><i>17</i></b>	<b><i>12</i></b>	<b><i>68</i></b>

**D. Kontrola zdrojov znečisťovania ovzdušia z hľadiska plnenia všeobecných podmienok a technických požiadaviek podľa vyhlášky MŽP SR č.704/2002 Z.z., resp. vyhlášky MPŽPaRR SR č. 361/2010 Z.z.**

Súčasťou kontroly kvality predávaných pohonných látok bola na vybraných čerpacích staniciach a distribučných skladoch aj kontrola plnenia všeobecných podmienok a technických požiadaviek podľa vyhlášky MŽP SR č. 704/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky a všeobecné podmienky prevádzkovania zariadení používaných na skladovanie, plnenie a prepravu benzínu, resp. vyhlášky MPŽPaRR SR č. 361/2010 Z.z. Kontrolou bola zisťovaná funkčnosť rekuperačného zariadenia, tesnosť spojov a dodržiavanie technických požiadaviek na prevádzku týchto zariadení.

V roku 2010 bolo vykonaných celkom 36 takýchto kontrol, z toho 34 kontrol na čerpacích staniciach pohonných látok a 2 kontroly v distribučných skladoch. Porušenie zákona č. 478/2002 Z.z.. o ovzduší v znení neskorších predpisov bolo zistené celkom v 4 prípadoch.

Zoznam kontrolovaných subjektov a podrobnejšie údaje o kontrolách sú uvedené v priložených dielčích správach odborov IOO IŽP Bratislava, Banská Bystrica, Žilina a Košice.

Prehľad o vykonaných kontrolách

OIOO	Počet kontrol		Spolu	Porušenie vyhlášky MŽP SR č. 704/2002 Z.z. resp. vyhlášky MPŽPaRR SR č. 361/2010 Z.z.
	ČS	DS		
<b>Bratislava</b>	11	-	11	3
<b>B. Bystrica</b>	6	1	7	-
<b>Žilina</b>	5	1	6	-
<b>Košice</b>	12	-	12	1
<b>Spolu</b>	<b>34</b>	<b>2</b>	<b>36</b>	<b>4</b>

Porušenie zákona o ovzduší bolo zistené u nasledovných prevádzkovateľov:

- Roman Papay, predaj pohonných látok na ČS, Družstevná 5, Bernolákovo
- František Félix, Vlčany 1958, prevádzka ČS Šurany
- František Félix, Vlčany 1958, prevádzka ČS Zbehy
- OKTAN, a.s. Kežmarok, ČS OKTAN Poprad – Spišská Sobota

Príloha: 4 x Správa o kontrolách kvality palív za rok 2010

IŽP OIOO Bratislava, Banská Bystrica, Žilina, Košice

# SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Bratislava

Prievozká 30, 821 01 Bratislava

## **Správa o kontrolách kvality palív za rok 2010**

**Vypracoval :** Ing. Michal Fiala

inšpektor

**Dátum:** 29. 12. 2010

**Predkladá :** Ing. Pavol Melichár

vedúci odboru

## ÚVOD

V roku 2010 vykonala SIŽP-IŽP Bratislava, OIOO kontroly zamerané na zistenie dodržiavania povinností predajcov palív podľa ustanovenia § 18 ods. 1 zákona č. 478/2002 Z. z. o ovzduší ( ďalej len zákon 478/2002 Z.z. ), resp. podľa ustanovenia § 14 ods.3 zákona č. 137/2010 o ovzduší ( ďalej len zákon 137/2010 Z.z. ), podľa vyhlášky MŽP SR č. 53/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu palív a vedenie evidencie o palivách, ( ďalej len vyhláška MŽP SR č. 53/2004 Z.z. ), resp. podľa vyhlášky 362/2010 Z.z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu palív a vedenie evidencie o palivách ( ďalej len vyhláška MŽP SR č. 362/2010 Z.z. ).

Rovnako boli vykonané kontroly na dodržiavanie technických požiadaviek podľa vyhlášky MŽP SR č. 704/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky a všeobecné podmienky prevádzkovania zariadení používaných na skladovanie, plnenie a prepravu benzínu, ( ďalej len vyhláška MŽP SR č. 704/2002 Z.z. ), resp. 361/2010 Z.z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky a všeobecné podmienky prevádzkovania stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia prevádzkujúcich zariadenia používané na skladovanie, plnenie a prepravu benzínu a spôsob a požiadavky na zisťovanie a preukazovanie údajov o ich dodržiavaní ( ďalej len vyhláška MŽP SR č. 361/2010 Z.z. ).

### A. KONTROLA KVALITY POHONNÝCH LÁTOK NA ČS

- počet kontrolovaných ČS: **36**
- počet odobratých vzoriek: **88**
- počet zistení nedodržania predpísaných parametrov: **2**

Tabuľka č. 1 - Prehľad vykonaných kontrol v roku 2010:

Inšpektorát	Počet kontrolovaných ČS	Počet vzoriek BA	Počet vzoriek NM	Počet vzoriek LPG	Počet nedodržaných parametrov
<b>OIOO Bratislava</b>	36	48	35	5	2

Tabuľka č. 2 - Prehľad kontrolovaných ČS a odobratých vzoriek v roku 2010:

Por. číslo	Číslo Z/P* z kontroly	Prevádzkovateľ ČS	Druh paliva (BA, NM)	Počet vzoriek	Počet nedodržaných parametrov	Dátum kontroly	Porušenie zákona
1.	14/10	Agip Slovensko, spol. s.r.o.	NM	1	0	25.1.2010	–
		ČS AGIP, Peter Hubina – PETROS, Senec	BA (95,98)	2	0		
			LPG	1	0		
2.	16/10	Roman Papay, ČS Bernolákovo	NM	1	0	25.1.2010	–
			BA(95)	1	0		
3.	08/10	Jurki – Hayton, s.r.o., Bratislava, ČS Limbach	NM BA(95)	1 1	0 0	25.1.2010	–
4.	06/10	Miroslav Jančuška, Bratislava, ČS Pezinok	NM	1	1	25.1.2010	§ 18 ods. 1 478/02 Z.z.
			BA(95)	1	0		
5.	13/10	SOKOL – SK, s.r.o., Borský Svätý Jur, ČS Šaštín Stráže	NM BA(95)	1 1	0 0	26.1.2010	–
6.	12/10	OIL JPM, Holíč	NM	1	0	26.1.2010	–
		ČS Šaštín Stráže	BA(95)	1	0		

			LPG	1	0		
7.	10/10	TRO, s.r.o., Kráľová pri Senci ČS Skalica	NM BA(95,98 )	1 2	0 0	26.1.201 0	–
8.	09/10	GAS, s.r.o., Bratislava ČS Žabokreky nad Nitrou	NM BA(95)	1 1	0 0	27.1.201 0	–
9.	11/10	FUEL, s.r.o., Piešťany ČS Piešťany	NM BA(95,98 ) LPG	1 2 1	0 0 0	27.1.201 0	–
10.	123/10	BATAX, spol. s.r.o. ČS Veľký Biel	NM BA(95,98 )	1 2	0 0	27.9.201 0	
11.	124/10	TESCO STORES, SR, a.s., Bratislava, ČS HM Piešťany	NM BA(95)	1 1	0 0	27.9.201 0	
12.	125/10	BREDA, s.r.o., Nitra ČS Nitra	NM BA(95,98 )	1 2	0 0	27.9. 2010	
13.	126/10	TESCO STORES, SR, a.s., Bratislava, ČS HM Levice	NM BA(95)	1 1	0 0	28.9. 2010	–
14.	127/10	TIR PETROLEUM, Trnava ČS Trnava	NM BA(95,98 )	1 2	0 0	24.9. 2010	–
15.	128/10	REAL – K, s.r.o., Komárno ČS Trnava	NM BA(95) LPG	1 1 1	0 0 0	24.9. 2010	–
16.	129/10	SLOVNAFT,	NM	1	0	24.9. 2010	–

		a.s. ČS Malacky	BA(95,98 )	2	0		
17.	130/10	JURKI-HAYTON, s.r.o., Bratislava, ČS Malacky	NM BA(95)	1 1	0 0	24.9. 2010	–
18.	131/10	TESCO STORES, SR, a.s., Bratislava, ČS HM Senica	NM BA(95)	1 1	0 0	24.9. 2010	–
19.	132/10	LUKOIL, Bratislava ČS JET, Bratislava	NM BA(95,98 ) LPG	1 2 1	0 0 0	24.9. 2010	–
20.	133/10	Ing. Pavel Soukup, Budmerice, ČS Avanti, Častá	NM BA(95,98 )	1 2	0 0	27.9. 2010	–
21.	134/10	TESCO STORES, SR, a.s., Bratislava, ČS HM Nové Zámky	NM BA	1 1	0 0	28.9. 2010	–
22.	135/10	TAM trans spedition, s.r.o., Šarovce, ČS Autohof, Nové Zámky	NM BA(95,98 )	1 2	0 0	28.9. 2010	–
23.	136/10	ENI Slovensko, s.r.o. ČS Agip, Bratislava	NM BA(95,98 )	1 2	0 0	29.9. 2010	–
24.	137/10	OMV Slovensko s.r.o. Bratislava, ČS Podunajské Biskupice	NM BA(95)	1 1	0 0	29.9. 2010	–
25.	138/10	SHELL Slovakia s.r.o. Bratislava, ČS Shell, Bratislava	NM BA(95)	1 1	0 0	29.9. 2010	–

26.	139/10	František Félix – RAMA, Vlčany, ČS Zbehy	NM BA(95)	1 1	1 0	27.9.201 0	§ 14 ods. 3  137/10 Z.z.
27.	160/10	SLOVNAFT, a.s., Bratislava  ČS Senec	NM BA(95,98 )	1 2	0 0	1.12.201 0	–
28.	159/10	ENI Slovensko, s.r.o.  ČS Eni, Sládkovičovo	NM BA(95,98 )	1 2	0 0	1.12.201 0	–
29.	158/10	ENI Slovensko, s.r.o.  ČS Agip, Bratislava	NM BA(95,98 )	1 2	0 0	1.12.201 0	–
30.	157/10	JURKI- HAYTON, s.r.o., Bratislava, ČS Jelka	NM BA(95)	1 1	0 0	1.12.201 0	–
31.	156/10	Benzina Slovakia, s.r.o.  ČS Benzina, Bratislava	NM	1	0	1.12.201 0	–
32.	155/10	OMV Slovensko, s.r.o., Bratislava, ČS Trnava	NM BA(95)	1 1	0 0	2.12.201 0	–
33.	154/10	Trade Nova, s.r.o., Nitrica  ČS Trnava	NM BA(95)	1 1	0 0	2.12.201 0	–
34.	153/10	HIRK, spol. s.r.o., ČS Sereď	NM	1	0	2.12.201 0	–
35.	152/10	MOJAN s.r.o., Šintava  ČS Šintava	BA(95)	1	0	2.12.201 0	–

36.	151/10	SHELL Slovakia s.r.o. Bratislava, ČS Shell, Galanta	NM	1	0	2.12.201 0	-
			BA(95)	1	0		
	<b>Spolu</b>	36	<b>BA</b>	<b>48</b>	<b>0</b>		
<b>NM</b>			<b>35</b>	<b>2</b>			
<b>LPG</b>			<b>5</b>	<b>0</b>			

### Z/P\* - Záznam/Protokol

V roku 2010 SIŽP - IŽP Bratislava, OIOO zistila u prevádzkovateľov ČS celkom dve porušenia zákona o ovzduší . ( Jedno porušenie podľa § 18 ods. 1 zákona č. 478/2002 Z.z. a jedno porušenie podľa § 14 ods. 3 zákona č. 137/2010 Z.z. )

Dňa 25.1.2010 bola u prevádzkovateľa Miroslav Jančuška, Černyševského 29, Bratislava, ktorý prevádzkuje ČS: Šenkvičná 1, Pezinok vykonaná kontrola vykonaná kontrola, počas ktorej boli odobraté vzorky NM, BA 95 NATURAL. Z výsledkov analýzy motorovej nafty vyplynulo, že vzorka nafty má z hľadiska priebehu destilačnej krivky vyššiu teplotu pri predestilovaní 95% obj., ako požaduje norma STN EN 590 : 2009 a vyhláška MŽP SR č. 53/2004 Z.z., Stanovenú hodnotu teploty pri predestilovaní 95 % obj. - **372,7 °C** nemožno považovať za vyhovujúcu, maximálny povolený limit po zohľadnení reprodukovateľnosti je 364,4 °C.

Dňa 27.9.2010 bola u prevádzkovateľa František Félix, Vlčany, prevádzka ČS Zbehy vykonaná kontrola, počas ktorej boli odobraté vzorky NM, BA 95 NATURAL.

Z výsledkov analýzy motorovej nafty vyplynulo, že vzorka má z hľadiska priebehu destilačnej krivky vyššiu teplotu pri predestilovaní 95% obj., ako požaduje norma STN EN 590 a vyhláška MŽP SR č. 362/2010 Z.z., Stanovenú hodnotu teploty pri predestilovaní 95 % obj. - **372,1 °C** nemožno považovať za vyhovujúcu, maximálny povolený limit po zohľadnení reprodukovateľnosti je 368,3 °C.

## Prehľad uložených pokút a ich výška :

SIŽP - IŽP Bratislava , OIOO v roku 2010 uložila predajcovi palív na ČS pokutu podľa § 38 ods. 2 psím. c) zákona č. 478/2002 Z.z. za porušenie povinnosti ustanovenej v § 18 ods. 1 zákona č. 478/2002 Z.z.:

- Prevádzkovateľovi čerpacej stanice Miroslav Jančuška, Černyševského 29, Bratislava, ktorý prevádzkuje ČS: Šenkvičná 1, Pezinok bola za porušenie povinnosti podnikateľa predávajúceho palivá uložená pokuta vo výške 666,- Eur za to, že nepredával palivo v súlade s požiadavkami podľa § 7 ods. 1 písm. b) vyhlášky MŽP SR č. 53/2004 Z. z.

Tabuľka č. 3

Kontrolovaný subjekt	Porušenie zákona 478/2002 Z.z.	Pok.ulož. podľa	číslo rozh/dátum	Výška [Eur]
Miroslav Jančuška, Černyševského 29, Bratislava, ČS: Šenkvičná 1, Pezinok	§ 18 ods. 1	§ 38/2, c)	2395100910/4716- 11247/Fia 13.4.2010	666,-

Prevádzkovateľovi František Félix, Vlčany, prevádzka ČS Zbehy bude uložená pokuta podľa zákona č. 137/2010 Z.z. v roku 2011.

## Kontrola všeobecných podmienok prevádzkovania

Na 11 čerpacích staniciach bola vykonaná aj kontrola technických požiadaviek a všeobecných podmienok prevádzkovania podľa vyhlášky č. 704/2002 Z. z., resp. podľa vyhlášky 361/2010 Z.z.

U dvoch prevádzkovateľov boli zistené nedostatky z hľadiska dodržiavania technických požiadaviek a všeobecných podmienok prevádzkovania stanovených vyhláškou MŽP SR č.704/2002 resp. vyhláškou MŽP SR č. 361/2010 Z.z.

- Roman Papay, predaj pohonných látok na ČS, Družstevná 5, Bernolákovo

Kontrolou zo dňa 25.1.2010 bolo zistené, že ČS nie je vybavená systémom recirkulácie pár podľa požiadaviek § 7 ods. 1 vyhlášky MŽP SR č. 704/2002 Z.z. a prílohy č. 5 tejto vyhlášky, tzn. čerpacie stanice sa musia vybudovať a prevádzkovať tak, aby pary benzínu vystupujúce z nádrže motorového vozidla pri plnení motorovými benzínmi zachytával systém recirkulácie pár a privádzal ich do skladovacej nádrže ( rekuperácia II. stupňa )

- František Félix, Vlčany 1958, Vlčany, prevádzka ČS Šurany

Kontrolou zo dňa 22.4.2010 bolo zistené, že prevádzkovateľ vykonal zmenu na technologickom zariadení ČS tým, že namontoval 2 kusy nových stojanov na výdaj pohonných hmôt so systémom recirkulácie pár počas plnenia benzínu zo skladovacieho zariadenia do nádrže motorového vozidla bez súhlasu príslušného obvodného úradu životného prostredia. Uvedeným došlo k porušeniu § 19 ods. 1 písm. a) zákona č.478/2002 Z.z..

- František Félix, Vlčany 1958, Vlčany, prevádzka ČS Zbehy

Kontrolou zo dňa 27.9.2010 bolo zistené, že predmetná ČS nie je vybavená systémom recirkulácie pár pri stáčaní benzínu z mobilného zásobníka do skladovacieho zariadenia pohonných hmôt na ČS tak, ako to ustanovuje § 6 ods. 1 vyhlášky č. 361/2010 Z.z.

Kontrolou bolo ďalej zistené, že ČS nie je vybavená systémom II. stupňa rekuperácie benzínových pár podľa požiadaviek § 7 ods. 2 písm. b) vyhlášky č. 361/2010 Z.z. tzn. čerpacie

stanice sa musia vybudovať a prevádzkovať tak, aby pary benzínu vystupujúce z nádrže motorového vozidla pri plnení motorovými benzínmi zachytával systém recirkulácie pár a privádzal ich do skladovacej nádrže ( rekuperácia II. stupňa )

### **Prehľad uložených pokút a ich výška :**

Prevádzkovateľovi ČS : Roman Papay, Družstevná 5, Bernolákovo bola za porušenie povinnosti ustanovenej v § 19 ods. 1 písm. m) zákona 478/2002 Z.z. uložená pokuta v celkovej výške 533,- Eur. Prevádzkovateľ sa voči rozhodnutiu SIŽP - IŽP Bratislava, OIOO v zákonnej lehote neodvolal.

Prevádzkovateľovi ČS : František Félix – RAMA, Vlčany, prevádzka ČS Šurany bola za porušenie povinnosti ustanovenej v § 15 ods. 1 písm. a) zákona 478/2002 Z.z. uložená pokuta v celkovej výške 200,- Eur. Prevádzkovateľ sa voči rozhodnutiu SIŽP - IŽP Bratislava, OIOO v zákonnej lehote neodvolal.

Prevádzkovateľovi ČS : František Félix – RAMA, Vlčany, prevádzka ČS Zbehy bude za porušenie povinnosti ustanovenej v § 15 ods. 1 písm. l) zákona č. 137/2010 Z.z. uložená pokuta v roku 2011.

### **Skúsenosti a poznatky z kontrol kvality pohonných látok**

Pri vykonávaných kontrolách odberov vzoriek PHM sa zo strany prevádzkovateľov ČS sa pri odberoch vzoriek nevyskytli vážnejšie žiadne problémy, ktoré by nepriaznivo ovplyvnili výkon kontrolnej činnosti. Niektorí prevádzkovatelia ČS vykonávajú pre vlastnú potrebu aj odber kontra vzoriek, ktoré nepotvrdzujeme.

V niektorých prípadoch prevádzkovatelia ČS prekladajú pri kontrolách protokoly o kvalite palív, ktorú nie sú vyhotovené akreditovaným laboratóriom. Prevádzkovatelia sú na to z našej strany neustále upozorňovaní. Týka sa to najmä palív dovezených z Českej republiky a palív dovozcu OMV Slovensko, s.r.o..

## **B. KONTROLA KVALITY KVAPALNÝCH ROPNÝCH PALÍV**

V roku 2010 neboli vykonané žiadne kontroly na kvalitu kvapalných ropných palív.

## **C. KONTROLA KVALITY TUHÝCH PALÍV**

V roku 2010 bola SIŽP-IŽP Bratislava, OIOO vykonaná 1 kontrola zameraná na kontrolu tuhých palív a vedenie prevádzkovej evidencie o tuhých palivách. Kontrolou nebolo zistené porušenie zákona o ovzduší.

## **D. KONTROLY ČS A DISTRIBUČNÝCH SKLADOV ZAMERANÉ NA OBMEDZOVANIE EMISÍ VOC**

Na 11 čerpacích staniciach bola vykonaná aj kontrola technických požiadaviek a všeobecných podmienok prevádzkovania podľa vyhlášky MŽP SR č. 704/2002 Z. z. a vyhlášky MŽP SR č. 361/2010 Z.z.. Vykonanými kontrolami boli zistené tri porušenia zákona o ovzduší.

V roku 2010 nebola vykonaná žiadna kontrola u prevádzkovateľa, ktorý prevádzkuje distribučné sklady používané na skladovanie, prečerpávanie a plnenie benzínu do mobilných zásobníkov.

**SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA**

**Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica**

**odbor inšpekcie ochrany ovzdušia**

**Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica**

**Správa o kontrolách kvality palív za rok 2010**

**Vypracoval:** Ing. Vladimír Ružinský

Banská Bystrica, 30.12.2010

**Predkladá:** RNDr. Magdaléna Urbánková

vedúca odboru

## ÚVOD

V zmysle PHÚ na rok 2010 boli vykonané kontroly zamerané na zistenie dodržiavania povinností predajcov palív podľa ustanovení § 14 zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší (ďalej len zákon o ovzduší) a súladu s vyhláškou MPŽPaRR SR č. 362/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu palív a vedenie prevádzkovej evidencie o palivách (ďalej len vyhláška č. 362/2010 Z. z.) a súladu s vyhláškou MPŽPaRR SR č. 361/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky (TP) a všeobecné podmienky prevádzkovania (VPP) stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia prevádzkujúcich zariadenia používané na skladovanie, plnenie a prepravu benzínu a spôsob a požiadavky na zisťovanie a preukazovanie údajov o ich dodržaní (ďalej len vyhláška č. 361/2010 Z. z.).

Výsledky kontrol sú uvedené v ďalších kapitolách tejto správy.

### A. Kontrola kvality pohonných látok na ČS

- počet kontrolovaných ČS: 32
- počet odobratých vzoriek: 77
- počet zistení nedodržania predpísaných parametrov: 2

**Tabuľka č.1**

Počet kontrolovaných ČS	Počet odobratých vzoriek			Počet nedodržaných parametrov
	BA	NM	LPG	
35	37	34	6	2

Celkovo bolo v roku 2010 kontrolovaných 35 čerpacích staníc, pričom na troch čerpacích staniciach sa robili odbery dvakrát.

Nedodržanie parametrov bolo zistené u prevádzkovateľa ČS:

TIR, s.r.o., SNP 49, 977 01 Brezno, prevádzka Valaská

Analýzou vzorky motorovej nafty odobratej na ČS PHM vo Valaskej bolo zistené, že nespĺňala všetky požiadavky vyhlášky č. 362/2010 Z. z. Parameter obsahu síry prevyšoval maximálny povolený limit  $10 \text{ mg.kg}^{-1}$  a tiež z hľadiska priebehu destilačnej krivky bola prevýšená teplota pri predestilovaní 95 % obj., čím bol porušený § 14 ods. 3 zákona o ovzduší.

Zoznam ČS, na ktorých boli vykonávané kontroly v zmysle vyhlášky č. 362/2010 Z. z., je uvedený v tabuľke č. 2.

Číslo kontroly	Prevádzkovateľ ČS	Druh paliva (BA, NM, LPG)	Počet vzoriek	Počet nedodržaných parametrov	BA NM	
					BA	NM

1	SHELL Slovakia, s.r.o, Bratislava ČS Medený Hámor 31, Banská Bystrica	NM BA(95 NAT)	1	1	-
2	OMV Slovensko, s.r.o., Moskovská 13, Bratislava ČS Baďín	NM BA(95 NAT)	1	1	-
3	TESCO STORES a.s. Bratislava ČS Zvolenská 8, Banská Bystrica	NM BA(95 NAT)	1	1	-
4	AGIP Slovensko, s.r.o., Bratislava ČS Rudlovská cesta 66, Banská Bystrica	NM BA(95 NAT)	1	1	-
5	Ing. Jozef Baran, BARTRANS kpt. Nálepku 846, Pohorelá	NM BA(95 NAT)	1	1	-
6	Richard Daniš, ČSA 62, Brezno ČS Osloboditeľov 1, Polomka	NM BA(95 NAT)	1	1	-
7	JURKI-HAYTON, s.r.o., Bratislava ČS Bátka	NM BA(95 NAT)	1	1	-
8	Slovnaft, a.s., Bratislava ČS Cukrovarská 20547, Rimavská Sobota	NM BA(95, 98 NAT)	2	1	-
9	AHOLD Retail Slovakia, k.s., Bratislava ČS Hostinského 5, Rimavská Sobota	NM BA(95 NAT)	1	1	-
51	ROSS N. Rudno, spol. s r.o., ČS Zemianske Kostol'any, Domovina	NM BA(95NAT)	1	1	-
52	Slovnaft, a.s., Bratislava ČS Trenčianska cesta, Nováky	NM, LPG BA(95 NAT)	1	1	-
53	TESCO STORES a.s. Bratislava ČS Nábřežná 7, Prievidza	NM BA(95NAT)	1	1	-

**Tabuľka č.2**

**Pokračovanie Tabuľky č. 2**

Číslo kontroly	Prevádzkovateľ ČS	Druh paliva (BA, NM, LPG)	Počet vzoriek		Počet nedodrжанých parametrov
			BA	NM	
54	TANK, s.r.o., Lučenec ČS Šiatorská Bukovinka	NM BA(95NAT)	1	1	-
55	JURKI-HAYTON, s.r.o., Bratislava ČS Biskupice pri Fil'akove	NM, LPG BA(95NAT)	1	1	-
56	ERAL Albert Breštiansky ČS Šávoľská cesta 1812/24, Fil'akovo	NM BA(95NAT)	1	1	-
57	SHELL Slovakia, s.r.o., Bratislava ČS Fil'akovská cesta, Lučenec	NM BA(95, 98 NAT)	2	1	-
58	JAKOMAT, spol. s r.o. ČS Vajanského 4383, Lučenec	NM BA(95 NAT)	1	1	-
59	OMV Slovensko, s.r.o., Moskovská 13, Bratislava ČS Zvolenská cesta, Lučenec	NM BA(95 NAT)	1	1	-
60	EUMAY 29, s.r.o. ČS M. R. Štefánika, Revúca	NM BA(95, 98 NAT)	2	1	-
61	Ing. Ivan Remeník, Nám. republiky 710, Jelšava ČS Teplická ulica968, Jelšava	NM BA(95 NAT)	1	1	-
62	BORAJA, s.r.o., Lopej ČS Podbrezová	NM BA(95 NAT)	1	1	-
63	TIR, s.r.o., SNP 49, Brezno ČS Valaská	NM, LPG BA(95 NAT)	1	1	2
64	OKTAN, a.s., Kežmarok ČS Novomeského 2367, Brezno	NM BA(95 NAT)	1	1	-
65	Slovnaft, a.s., Bratislava ČS Ul. M. R. Štefánika, Revúca	NM BA(95 NAT)	1	1	-

**Pokračovanie Tabuľky č. 2**

Číslo kontroly	Prevádzkovateľ ČS	Druh paliva (BA, NM, LPG)	Počet vzoriek		Počet nedodrжанých parametrov
			BA	NM	
66	TESCO STORES a.s. Bratislava ČS Zvolenská 8, Banská Bystrica	NM BA(95 NAT)	1	1	-
67	TIKOTANK, s.r.o., ČS Potravinárska 3309, Rimavská Sobota	NM BA(95NAT)	1	1	-
120	Miloš Ondrejka - TALON ČS Železničná 5, Hliník nad Hronom	NM BA(95NAT)	1	1	-
121	Slovnaft, a.s., Bratislava ČS Ul. Bratislavská, Ladomerská Vieska	NM BA(95 NAT)	1	1	-
122	Slovnaft, a.s., Bratislava ČS Ul. SNP č. 139, Žiar nad Hronom	NM BA(95 NAT)	1	1	-
123	Slovnaft, a.s., Bratislava ČS Pod Hradskou, Budča	NM, LPG BA(95 NAT)	1	1	-
124	Szilassiová Eva, Motorest Eva ČS Figa č. 106	LPG	-	-	-
125	SHELL Slovakia, s.r.o., Bratislava ČS Partizánska cesta 120, Banská Bystrica	NM BA(95NAT)	1	1	-
126	TIR, s.r.o., SNP 49, Brezno ČS Valaská	NM, LPG BA(95 NAT)	1	1	-
127	ŠAJGALOIL SLOVAKIA, spol. s r.o. ČS SNP 49, Brezno - Bujakovo	NM BA(95 NAT)	1	1	-
128	Ing. Jozef Baran, BARTRANS kpt. Nálepku 846, Pohorelá	NM BA(95 NAT)	1	1	-

### **Prehľad uložených pokút a ich výška:**

Za nedodržanie predpísaných parametrov kvality paliva bola prevádzkovateľovi čerpacej stanice TIR, s.r.o., SNP 49, 977 01 Brezno uložená pokuta vo výške 660 eur.

### **Skúsenosti a poznatky z kontrol kvality pohonných látok :**

Z analýzy 77 odobratých vzoriek (BA, NM, LPG) vyplynulo, že okrem jedného prípadu vzorky motorovej nafty všetky vzorky palív spĺňajú hodnoty predpísaných parametrov, čo poukazuje na skutočnosť, že kvalita týchto predávaných palív zodpovedá predpísaným požiadavkám.

### **B. Kontroly ČS a distribučných skladov, zameraných na obmedzovanie emisií VOC**

- počet kontrol: 7
- počet zistení neplnenia TP a VPP v zmysle vyhlášky č. 361/2010 Z. z.: 0
- počet zistení porušenie zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší.: 0

V roku 2010 SIŽP, IŽP Banská Bystrica, OIOO vykonala 6 kontrol na čerpacích staniách PHM a 1 kontrolu u prevádzkovateľa distribučných skladov z hľadiska plnenia všeobecných podmienok a technických požiadaviek v zmysle vyhlášky č. 361/2010 Z. z.

Vykonanými kontrolami nebolo zistené porušenie vyhlášky č. 361/2010 Z. z. a ani ustanovení zákona o ovzduší.

Prehľad vykonaných kontrol v roku 2010 je v nasledujúcej tabuľke :

<b>Dátum kontroly</b>	<b>Názov a sídlo prevádzkovateľa ČS, DS</b>	<b>Zistené neplnenie technických požiadaviek a všeobecných podmienok v zmysle vyhlášky MPŽPaRR SR č. 361/2010 Z. z.</b>	<b>Zistené porušenie zákona č. 137/2010 Z. z.</b>
03.03.2010	JURKI – HAYTON, s.r.o. ČS Bátka	0	0
17.03. 2010	SHELL Slovakia, s.r.o. ČS Tomášovce	0	0
19.03. 2010	SLOVNAFT, a.s., Bratislava ČS Banská Štiavnica	0	0
19.03. 2010	SLOVNAFT, a.s., Bratislava ČS Rimavská Sobota	0	0
13.04. 2010	PROGRESE TRADING, a.s., ČS Tisovec	0	0
02.11. 2010	TANK, s.r.o., Lučenec ČS Lučenec	0	0
05.11. 2010	Slovnaft, a.s., Bratislava Terminál Stožok	0	0

### **C. Kontrola kvality kvapalných ropných palív**

V roku 2010 SIZP-IŽP BB, OIOO nevykonala žiadne kontroly zamerané na kontrolu kvapalných ropných palív - ťažkého vykurovacieho oleja ( ŤVO ).

### **D. Kontrola kvality tuhých palív**

V roku 2010 SIZP-IŽP BB, OIOO vykonala 6 kontrol zameraných na kontrolu tuhých palív a vedenie prevádzkovej evidencie o tuhých palivách.

**Kontrolovaný predajca:** SARA SK-EU, s.r.o., 985 55 Podrečany 227

Prevádzka Lovinobaňa

**Druh kontrolovaných palív:** HU kocka (Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. Prievidza), HU kocka a koks orech 2 (U. S. Steel Košice, s.r.o.).

**Zistené skutočnosti:** Predajca vedie evidenciu o predávaných druhoch a množstvách tuhých palív prostredníctvom skladových kariet a elektronickej formy v PC. Kvalita predávaných palív bola preukázaná Protokolmi o skúškach pri každej dodávke, ktoré vykonalo akreditované skúšobné laboratórium HBP a.s. Prievidza a U.S. Steel – Labortest, s.r.o., Košice. Kontrolou nebolo zistené porušenie zákona o ovzduší.

**Kontrolovaný predajca:** Lubomír Drugda, predajca paliva

Gagarinova 32, 984 03 Lučenec

**Druh kontrolovaných palív:** HU kocka 2 a orech 1 (BILINA ČR), HU kocka 1, 2 (Hornonitrianske bane Prievidza, a.s., Prievidza), ČU kocka (ČR), brikety (Nemecko).

**Zistené skutočnosti:** Predajca vedie evidenciu o predávaných druhoch a množstvách tuhých palív v elektronickej forme v PC. Kvalita predávaných palív bola preukázaná Protokolmi o skúškach, ktoré vykonalo akreditované skúšobné laboratórium HBP a.s. Prievidza. Kontrolou nebolo zistené porušenie zákona o ovzduší.

**Kontrolovaný predajca:** Daniela Luptáková – Uhoľné sklady

Kpt. Nálepku 553, 966 01 Hliník nad Hronom

**Druh kontrolovaných palív:** HU kocka 1, 2 a orech 1 (Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. Prievidza), HU kocka 2 BILINA (Ridera Slovakia, s.r.o., Čadca), koks orech 2, čierne uhlie hrášok, hnedouhoľné brikety (KCHK, s.r.o., Čadca).

**Zistené skutočnosti:** Predajca vedie evidenciu o predávaných druhoch a množstvách tuhých palív v písomnej forme a následne v elektronickej v PC. Kvalita predávaných palív bola

preukázaná Protokolmi o skúškach pri každej dodávke, ktoré vykonalo akreditované skúšobné laboratórium HBP a.s. Prievidza. Kontrolou nebolo zistené porušenie zákona o ovzduší.

**Kontrolovaný predajca:** Uhoľné sklady - Koišová

Železničná 16, 968 01 Nová Baňa

**Druh kontrolovaných palív:** HU kocka, orech (Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. Prievidza), koks (U. S. Steel Košice, s.r.o.).

**Zistené skutočnosti:** Predajca vedie evidenciu o predávaných druhoch a množstvách tuhých palív v elektronickej forme v PC. Kvalita predávaných palív bola preukázaná Protokolmi o skúškach, ktoré vykonalo akreditované skúšobné laboratórium HBP a.s. Prievidza a U.S. Steel – Labortest, s.r.o., Košice. Kontrolou nebolo zistené porušenie zákona o ovzduší.

**Kontrolovaný predajca:** KOMERX palivá, v.o.s.

Lieskovská cesta 2675, 962 21 Lieskovec

**Druh kontrolovaných palív:** HU kocka (Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. Prievidza),

HU orech 1, 2 a kocka 2 (Dovoz z ČR cez dodávateľa TCHAS SLOVAKIA, spol. s r.o., Čadca), koks (U. S. Steel Košice, s.r.o.).

**Zistené skutočnosti:** Predajca vedie evidenciu o predávaných druhoch a množstvách tuhých palív v elektronickej forme v PC. Kvalita predávaných palív bola preukázaná Protokolmi o skúškach, ktoré vykonalo akreditované skúšobné laboratórium HBP a.s. Prievidza a U.S. Steel – Labortest, s.r.o., Košice. Kontrolou nebolo zistené porušenie zákona o ovzduší.

**Kontrolovaný predajca:** PALIVO – Impex, uhoľné sklady, s.r.o.

Zvolenská cesta 21, 974 05 Banská Bystrica

**Druh kontrolovaných palív:** HU kocka a orech, brikety (Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. Prievidza), koks (U. S. Steel Košice, s.r.o.).

**Zistené skutočnosti:** Predajca vedie evidenciu o predávaných druhoch a množstvách tuhých palív v elektronickej forme v PC. Kvalita predávaných palív bola preukázaná Protokolmi o skúškach, ktoré vykonalo akreditované skúšobné laboratórium HBP a.s. Prievidza a U.S. Steel – Labortest, s.r.o., Košice. Kontrolou nebolo zistené porušenie zákona o ovzduší.

Vykonanými kontrolami bolo zistené, že predávané tuhé palivá spĺňali požiadavky na kvalitu palív podľa vyhlášky č. 362/2010 Z. z.

Slovenská inšpekcia životného prostredia

**Inšpektorát životného prostredia Žilina**

**odbor inšpekcie ochrany ovzdušia**

**Legionárska 5, 012 05 Žilina**

**Správa o kontrolách kvality palív za rok 2010**

Vypracovala: RNDr. Iveta Galovičová

V Žiline 30. decembra 2010

vedúca odboru

## ÚVOD

Podľa PHÚ na rok 2010 boli:

- do 31.05.2010 vykonané kontroly zamerané na zistenie dodržiavania povinností predajcov palív podľa ustanovenia § 18 ods. 1 zákona č. 478/2002 Z.z. *o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší) v znení neskorších predpisov* (ďalej len „zákon o ovzduší“), v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 53/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu palív a vedenie evidencie o palivách v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška o palivách“) → 1. polovica zimných odberov pohonných látok na čerpacích staniciach, a na zistenie dodržiavania povinností prevádzkovateľov zdrojov znečisťovania ovzdušia – čerpacích staníc (ďalej len „ČS“) pohonných látok (ďalej len „PL“) a distribučného skladu (ďalej len „DS“) PL podľa ustanovení § 19 zákona o ovzduší, zamerané na plnenie povinností vyplývajúcich z vyhlášky MŽP SR č. 704/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky a všeobecné podmienky prevádzkovania zariadení používaných na skladovanie, plnenie a prepravu benzínu;
- od 15.09.2010 vykonané kontroly zamerané na zistenie dodržiavania povinností predajcov palív podľa ustanovenia § 14 ods. 3 zákona č. 137/2010 Z.z. *o ovzduší* (ďalej len „nový zákon o ovzduší“), v súlade s vyhláškou MPŽPaRR SR č. 362/2010 Z.z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu palív a vedenie prevádzkovej evidencie o palivách (ďalej len „nová vyhláška o palivách“) → tuhé palivá, letné a 2. polovica zimných odberov PL na ČS, a na zistenie dodržiavania povinností prevádzkovateľov zdrojov znečisťovania ovzdušia – ČS PL podľa ustanovenia § 15 zákona o ovzduší, zamerané na plnenie povinností vyplývajúcich z vyhlášky MPŽPaRR SR č. 361/2010 Z.z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky a všeobecné podmienky prevádzkovania stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia prevádzkujúcich zariadenia používané na skladovanie, plnenie a prepravu benzínu a spôsob a požiadavky na zisťovanie a preukazovanie údajov o ich dodržaní.

Výsledky kontrol sú uvedené v ďalších kapitolách tejto správy.

Kontrola kvality tuhých palív

V roku 2010 SIŽP IŽP Žilina, OIOO vykonal 1 kontrolu zameranú na kontrolu kvality predávaných tuhých palív a vedenie prevádzkovej evidencie o tuhých palivách.

### Záznam č. 138/2010

**Kontrolovaný subjekt:** FLEXTRANS, s.r.o.

Oravická 785

028 01 Trstená

sklad: Trstená

### **Druh kontrolovaného tuhého paliva:**

- čierne uhlie
- brikety - rašelina

**Zistené skutočnosti:** Podnikateľ predáva palivo spĺňajúce požiadavky na jeho kvalitu, vedie prehľadne evidenciu o predávanom palive. Podnikateľ začal vykonávať činnosti dovoz a predaj uhlia od roku 2010. Podľa § 8 ods. 2 písm. a) *novej vyhlášky o palivách* je podnikateľ povinný predkladať každoročne do 15. februára nasledujúceho roka OÚ ŽP podľa sídla predajného miesta evidenciu v rozsahu prílohy č. 3 vyhlášky. Povinnosť mu vznikne až v roku 2011.

**Porušenie ustanovení zákona o ovzduší:** Z kontrolných zistení nevyplývalo porušenie povinností predajcu palív podľa § 14 ods. 3 *nového zákona o ovzduší*.

Údaje o predávaných tuhých palivách:

<i>Druh</i>	<i>Výrobca</i>	<i>Zrnitosť</i> (mm)	<i>Voda</i> (%)	<i>Popol</i> v suš. (%)	<i>Síra</i> v suš. (%)	<i>Výhrevnosť</i> (MJ. kg <sup>-1</sup> )	<i>Merná</i> <i>sírnatosť</i> (g.MJ <sup>-1</sup> )
Čierne uhlie	Rusko, Kemerovo	0-100	6,8	12,1	0,58	25,79	0,21

Čierne uhlie DPK	Rusko, Černogorsk	0-100	14,2	10,8	0,57	32,33	0,17
Čierne uhlie DKOM	Rusko, Kasjanovsk	13-80	11,5	17,8	1,7	32,23	0,52
Rašelina – brikety	Ukrajina, Voliň	-	19	18,8	-	20,03	-

Údaje o palive sú získané z Certifikátov kvality akreditovaného laboratória. Predávané čierne uhlie spĺňa podmienku obsahu síry v pôvodnom palive vzťahnutej na výhrevnosť paliva max.  $0,78 \text{ g.MJ}^{-1}$  ustanovenú § 3 písm. b) *novej vyhlášky o palivách*. Rašelinové brikety obsahujú minimálne množstvo síry, z uvedeného dôvodu obsah síry sa v certifikáte kvality neuvádza. Zistenú hodnotu podnikateľ predloží OÚ ŽP v ročnom hlásení. Celkový predaj uvedeného uhlia v roku 2010 bol 743,37 t a brikety - rašelina 23,67 t.

V hodnotenom období (rok 2010) SIŽP IŽP Žilina, OIOO neuložil pokutu predajcovi tuhých palív.

#### **B. Kontrola kvality kvapalných ropných palív**

V roku 2010 SIŽP IŽP Žilina, OIOO nevykonal kontrolu zameranú na kontrolu kvality predávaných kvapalných ropných palív a vedenie prevádzkovej evidencie o kvapalných ropných palivách.

V hodnotenom období (rok 2010) SIŽP IŽP Žilina, OIOO neuložil pokutu predajcovi kvapalných ropných palív.

#### **C. Kontrola kvality pohonných látok na čerpacích staniaciach**

- počet kontrolovaných ČS: 42
- počet odobratých vzoriek PL: 84
- počet zistení nedodržania predpísaných parametrov: 0

**Tab. č. 1**

Inšpektorát	Počet kontrolovaných ČS	Počet vzoriek BA	Počet vzoriek NM	Počet vzoriek LPG	Počet nedodržaných parametrov
OIOO Žilina	42	43	34	7	0

**Tab. č. 2 Prehľad kontrol vykonaných v roku 2010:**

Dátum kontroly	Názov a sídlo predajcu palív a miesto ČS	Počet vzoriek BA	Počet vzoriek NM	Počet vzoriek LPG	Počet nedodržaných parametrov	Zistené porušenie zákona
15.2.2010	OMV Slovensko, s.r.o., Bratislava - prevádzka: ČS OMV, Hybe, diaľnica Hybe - juh	1	1	0	0	0
15.2.2010	SLOVNAFT, a.s., Bratislava - prevádzka: ČS SLOVNAFT, Liptovský Hrádok	1	1	1	0	0
15.2.2010	JURKI - HAYTON, s.r.o., Bratislava - prevádzka: ČS JURKI, Liptovský Mikuláš - Demänová	1	1	0	0	0
15.2.2010	ORION, s.r.o., Prešov - prevádzka: ČS LPG, Važec	0	0	1	0	0
16.2.2010	OKTAN, a.s., Kežmarok - prevádzka: ČS OKTAN, Liptovský Mikuláš	1	1	0	0	0

<b>Dátum kontroly</b>	<b>Názov a sídlo predajcu palív a miesto ČS</b>	<b>Počet vzoriek BA</b>	<b>Počet vzoriek NM</b>	<b>Počet vzoriek LPG</b>	<b>Počet nedodržaných parametrov</b>	<b>Zistené porušenie zákona</b>
16.2.2010	SPECTRUM, a.s., Trenčín - prevádzka: ČS SPECTRUM, Liptovský Mikuláš	1	1	0	0	0
16.2.2010	Europetrol, s.r.o., Ružomberok - prevádzka: ČS GULF, Ružomberok - Černová	1	1	0	0	0
16.2.2010	PROBUGAS, a.s., Bratislava - prevádzka: ČS VIFF PROBUGAS, Martin, Košúty	0	0	1	0	0
17.2.2010	Carrefour SLOVENSKO, a.s., Bratislava - prevádzka: ČS Carrefour, Žilina	2	1	0	0	0
17.2.2010	SHELL Slovakia, s.r.o., Bratislava - prevádzka: ČS SHELL, Žilina	2	1	0	0	0
17.2.2010	Róbert Pecko - DIESELTRANS, Divinka, Lalinok 29 - prevádzka: ČS DIESEL TRANS, Zbyňov	1	1	0	0	0
27.9.2010	TESCO STORES SR, a.s., Bratislava - prevádzka: ČS HM TESCO, Trenčín	1	1	0	0	0
27.9.2010	TESCO STORES SR, a.s., Bratislava - prevádzka: ČS HM TESCO, Považská Bystrica	1	1	0	0	0
27.9.2010	TESCO STORES SR, a.s., Bratislava	1	1	0	0	0

Dátum kontroly	Názov a sídlo predajcu palív a miesto ČS	Počet vzoriek BA	Počet vzoriek NM	Počet vzoriek LPG	Počet nedodržaných parametrov	Zistené porušenie zákona
	- prevádzka: ČS HM TESCO, Dubnica nad Váhom					
27.9.2010	SHELL Slovakia, s.r.o., Bratislava - prevádzka: ČS SHELL, Považská Bystrica	2	1	0	0	0
27.9.2010	Eni Oil Slovensko, s.r.o., Bratislava - prevádzka: ČS AGIP, Trenčín, Električná ul.	2	1	0	0	0
27.9.2010	OKTAN, a.s., Kežmarok - prevádzka: ČS OKTAN, Nová Dubnica	1	1	0	0	0
27.9.2010	SPECTRUM, a.s., Trenčín - prevádzka: ČS SPECTRUM, Stará Turá, Družstevná	1	1	0	0	0
27.9.2010	FLAGA, s.r.o., Pezinok - prevádzka: ČS FLAGA, Stará Turá	0	0	1	0	0
27.9.2010	PRVÁ SLOVENSKÁ PROPANBUTANOVÁ SPOLOČNOSŤ, a.s., Žiar nad Hronom - prevádzka: ČS 1.SPS, Trenčín	0	0	0	0	0
28.9.2010	TESCO STORES SR, a.s., Bratislava - prevádzka: ČS HM TESCO, Martin	1	1	0	0	0
28.9.2010	TESCO STORES SR,	1	1	0	0	0

<b>Dátum kontroly</b>	<b>Názov a sídlo predajcu palív a miesto ČS</b>	<b>Počet vzoriek BA</b>	<b>Počet vzoriek NM</b>	<b>Počet vzoriek LPG</b>	<b>Počet nedodržaných parametrov</b>	<b>Zistené porušenie zákona</b>
	a.s., Bratislava - prevádzka: ČS HM TESCO, Liptovský Mikuláš					
28.9.2010	SLOVNAFT, a.s., Bratislava - prevádzka: ČS SLOVNAFT, Lipt. Mikuláš, M.R.Štefánika	2	1	0	0	0
28.9.2010	JURKI - HAYTON, s.r.o., Bratislava - prevádzka: ČS Jurki, Pribylina	1	1	0	0	0
28.9.2010	JORSS, s.r.o., Ružomberok - prevádzka: ČS Flaga - LPG Janiga, Ivachnová	0	0	1	0	0
29.9.2010	OMV Slovensko, s.r.o., Bratislava - prevádzka: ČS OMV, Martin, Robotnícka ul.	0	1	1	0	0
29.9.2010	MS.IZIS, s.r.o., Malý Čepčín - prevádzka: ČS BALMAR, Slovenské Pravno	1	1	0	0	0
29.9.2010	CK LINO - Ing. Peter Liner, Turčianske Teplice - prevádzka: ČS LinOil, Turčianske Teplice	1	1	0	0	0
29.9.2010	HAPEXO, s.r.o., Martin - prevádzka: ČS Euroil,	1	0	0	0	0

Dátum kontroly	Názov a sídlo predajcu palív a miesto ČS	Počet vzoriek BA	Počet vzoriek NM	Počet vzoriek LPG	Počet nedodržaných parametrov	Zistené porušenie zákona
	Turčianske Teplice - Háj					
29.9.2010	SLOVNAFT, a.s., Bratislava - prevádzka: ČS SLOVNAFT, Žilina, Vysokoškolačkov	1	0	0	0	0
30.9.2010	TESCO STORES SR, a.s., Bratislava - prevádzka: ČS HM TESCO, Žilina	1	1	0	0	0
30.9.2010	SLOVNAFT, a.s., Bratislava - prevádzka: ČS SLOVNAFT, Žilina- Šibenice	1	1	1	0	0
30.9.2010	Eni Oil Slovensko, s.r.o., Bratislava - prevádzka: ČS AGIP, Žilina	2	1	0	0	0
22.11.2010	OMV Slovensko, s.r.o., Bratislava - prevádzka: ČS OMV Zamarovce	1	1	0	0	0
22.11.2010	SPECTRUM, a.s., Trenčín - prevádzka: ČS SPECTRUM, ul Zlatovská 35, Trenčín	1	1	0	0	0
22.11.2010	DIESELTRANS, Preprava a predaj PHM, Róbert Pecko, Lalinok 29 - prevádzka: ČS NITTNAUS LOGISTICS, Teplička nad Váhom	1	1	0	0	0

Dátum kontroly	Názov a sídlo predajcu palív a miesto ČS	Počet vzoriek BA	Počet vzoriek NM	Počet vzoriek LPG	Počet nedodrжанých parametrov	Zistené porušenie zákona
22.11.2010	SLOVNAFT, a.s., Bratislava - prevádzka: ČS SLOVNAFT, Košická, Žilina	1	1	0	0	0
22.11.2010	JURKI - HAYTON, s.r.o., Bratislava - prevádzka: ČS JURKI, Žilina	1	1	0	0	0
23.11.2010	Eni Slovensko, s.r.o., Bratislava - prevádzka: ČS DIESEL AGV, ul. Banská, Nové Mesto nad Váhom	1	1	0	0	0
23.11.2010	Eni Slovensko, s.r.o., Bratislava - prevádzka: ČS AGIP, Trenčianska Turná 973	2	1	0	0	0
23.11.2010	PD Bezovec, Stará Lehota - prevádzka: ČS PD Bezovec, Stará Lehota	1	1	0	0	0
23.11.2010	SHELL Slovakia, s.r.o., Bratislava - prevádzka: ČS SHELL, Trenčín	1	0	0	0	0

V hodnotenom období (rok 2010) nebolo zistené porušenie ustanovenia § 18 ods. 1 zákona o ovzduší (zimné odbery od 15.02.2010 do 17.02.2010) a porušenie ustanovenia § 14 ods. 3 *nového zákona o ovzduší* (letné odbery od 27.09.2010 do 29.09.2010; zimné odbery od 22.11.2010 do 23.11.2010) u predajcov PL na ČS.

V hodnotenom období (rok 2010) neboli predajcom palív na ČS uložené pokuty v celkovej výške 0 € (z toho 0 pokuta vo výške 0 € nebola uložená za kontrolu z roku 2009).

#### D. Kontrola ČS a DS PL zameraných na obmedzovanie emisií VOC

- počet kontrol: 6 (5 ČS + 1 DS)
- počet zistení neplnenia technických požiadaviek a všeobecných podmienok prevádzkovania (ďalej len „TP a VPP“)
  - podľa vyhlášky MŽP SR č. 704/2002 Z.z.: 0
  - podľa vyhlášky MPŽPaRR č. 361/2010 Z.z.: 0
- počet porušení zákona o ovzduší a nového zákona o ovzduší: 0.

V roku 2010 SIŽP IŽP Žilina, OIOO vykonal do 31.05.2010 5 operatívnych kontrol prevádzkovateľov zdrojov znečisťovania ovzdušia (z toho 4 ČS + 1 DS) zameraných na kontrolu plnenia TP a VPP podľa vyhlášky MŽP SR č. 704/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky a všeobecné podmienky prevádzkovania zariadení používaných na skladovanie, plnenie a prepravu benzínu (ďalej len „vyhláška“) a od 15.09.2010 vykonala 1 operatívnu kontrolu prevádzkovateľa zdroja znečisťovania ovzdušia zameranú na kontrolu plnenia TP a VPP podľa vyhlášky MPŽPaRR SR č. 361/2010 Z.z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky a všeobecné podmienky prevádzkovania stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia prevádzkujúcich zariadenia používané na skladovanie, plnenie a prepravu benzínu a spôsob a požiadavky na zisťovanie a preukazovanie údajov o ich dodržaní (ďalej len „nová vyhláška“).

Tab. č. 3 Prehľad kontrol ČS a DS PL vykonaných v roku 2010:

Dátum kontroly	Názov a sídlo prevádzkovateľa ČS a DS PL	Zistené neplnenie technických požiadaviek a všeobecných podmienok v zmysle vyhlášky	Zistené porušenie zákona o ovzduší
5.3.2010	SLOVNAFT, a.s., Bratislava - prevádzka: Distribučný sklad a prečerpávacie zariadenia PL, Terminál Horný Hričov	0	0

11.3.2010	TRIem, s.r.o., Trenčín -prevádzka: ČS TRIem, prevádzka Drietoma	0	0
9.3.2010	PPM, s.r.o., Martin - prevádzka: ČS Martin - Košúty II	0	0
18.3.2010	JURKI - HAYTON, s.r.o., Bratislava - prevádzka: ČS Jurki, prevádzka: Liptovský Mikuláš - Okoličné	0	0
25.3.2010	TANKER, s.r.o., Kežmarok - prevádzka: ČS TANKER, prevádzka: Sučany	0	0

<b>Dátum kontroly</b>	Názov a sídlo prevádzkovateľa ČS a DS PL	<b>Zistené neplnenie technických požiadaviek a všeobecných podmienok v zmysle vyhlášky MPŽPaRR SR č. 361/2010 Z.z.</b>	<b>Zistené porušenie zákona č. 137/2010 Z.z.</b>
2.11.2010	SLOVNAFT, a.s., Bratislava - prevádzka: ČS SLOVNAFT, prevádzka Žilina Šibenice	0	0

Porušenie zákona o ovzduší a nového zákona o ovzduší nebolo zistené u prevádzkovateľov ČS a DS PL.

V hodnotenom období (rok 2010) nebola prevádzkovateľom ČS a DS PL uložená žiadna pokuta.



**SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA**  
**Inšpektorát životného prostredia Košice**  
**odbor inšpekcie ochrany ovzdušia**  
**Rumanova 14, 040 53 Košice**

**Správa o kontrolách kvality palív za rok 2010**

**Predkladá:** Ing. Ulrika Ulbrichová

V Košiciach 22. decembra 2010

poverená vedením odboru

## ÚVOD :

V zmysle PHÚ na rok 2010 boli vykonané kontroly zamerané na zistenie dodržiavania povinností predajcov palív podľa ustanovení § 18 zákona č. 478/2002 Z.z. *zákon o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší)*, v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 478/2002 Z.z. o ovzduší), súladu s vyhláškou MŽP SR č. 53/2004 Z.z. ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu palív a vedenie evidencie o palivách v znení vyhlášky MŽP SR č. 102/2005 Z.z. a vyhlášky č. 488/2006 Z. z. a súladu s vyhláškou MŽP SR č. 704/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky (TP) a všeobecné podmienky prevádzkovania (VPP) zariadení používaných na skladovanie, plnenie a prepravu benzínu resp. § 14 zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší, súladu s vyhláškou MPŽPaRR č. 357/2010 Z.z. a s vyhláškou MPŽPaRR č. 361/2010 Z.z..

Výsledky kontrol sú uvedené v ďalších kapitolách tejto správy.

### **A. Kontrola kvality tuhých palív**

V roku 2010 SIŽP IŽP Košice, OIOO vykonal 1 kontrolu zameranú na kontrolu tuhých palív a vedenie prevádzkovej evidencie o tuhých palivách. Pri tejto kontrole nebolo zistené porušenie zákona o ovzduší.

**Kontrolovaný predajca:** ROSIMEX – SLOVAKIA, akciová spoločnosť

Rázusová 1, 053 42 Krompachy

**Druh kontrolovaných palív:** HU orech 1 (Most), HU orech 2 (baňa Cígel'), koks orech 2 (U.S. Steel Košice), koks prach (U.S. Steel Košice), Koks SLK 100 (Hastech Poľsko).

Zistené skutočnosti: Predajca vedie evidenciu o predávaných druhoch a množstvách tuhých palív prostredníctvom kariet evidencie faktúr. Kvalita predávaných palív bola preukázaná Protokolmi o skúškach pri každej dodávke. Kontrolou nebolo zistené porušenie zákona č. 478/2002 Z.z. o ovzduší v znení neskorších predpisov.

## **B. Kontrola kvality kvapalných ropných palív**

V hodnotenom období roku 2010 nebola vykonaná kontrola kvality kvapalných ropných palív.

## **C. Kontrola kvality pohonných látok na čerpacích staniciach**

- počet kontrolovaných ČS: **36**
- počet odobratých vzoriek: **80**
- počet zistení nedodržania predpísaných parametrov: **2**

Tab. č. 1

<b>OIOO</b>	<b>Počet kontrolovaných ČS</b>	<b>Počet vzoriek BA</b>	<b>Počet vzoriek NM</b>	<b>Počet vzoriek LPG</b>	<b>Počet nedodržaných parametrov</b>
Košice	36	40	34	6	2

Tab. č. 2 Druhy a počet odobratých vzoriek

<b>Druh PL</b>	<b>BA 95 N</b>	<b>BA 98 N</b>	<b>BA Carrera 100</b>	<b>Nafta motorová</b>	<b>LPG</b>
Počet vzoriek	34	5	1	34	6

V hodnotenom období roku 2010 bolo na 1 ČS zistené porušenie ustanovenia § 14 ods. 3 zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší a to:

- Spiš Trans Špedit s.r.o., Spišská Nová Ves, ČS Spišský Štvrtok – nafta motorová

**Tab. č. 3 Prehľad vykonaných kontrol v roku 2010**

Dátum kontroly	Prevádzkovateľ ČS	Druh paliva (BA, NM)	Počet vzoriek	Počet nedodrž. parametrov	Porušenie zákona 478/2002 Z.z., 137/2010 Z.z.
9.2.2010	Karol Zamiška - BAREL, Podolíneec, ČS Barel, Ľubica	NM	1	0	-
		BA 95 N	1	0	-
	SLOVNAFT a.s. Bratislava, ČS SLOVNAFT, Kežmarok	NM	1	0	-
		BA 95 N	1	0	-
		BA 98 N	1	0	-
BIO-plus, s.r.o., Spišská Nová Ves, ČS BIO-plus Krompachy	NM	1	0	-	
	BA 95 N	1	0	-	
10.2.2010	Tesco Stores SR a.s. Bratislava, ČS HM Tesco, Košická 6, Prešov	NM	1	0	-
		BA 95 N	1	0	-
	MONIINVEST – PaedDr. Monika Bieliková, Michalovce, ČS OMV, Hlinkova ul, Košice	NM	1	0	-
		BA 95 N	1	0	-
	MKM II Plus, spol. s r.o. Prešov, ul. Jána Pavla II 7, Prešov	NM	1	0	-
		BA 95 N	1	0	-

11.2.2010	SHELL Slovakia, s.r.o., Bratislava, ČS SHELL, Juž.nábrevie 19, Košice	NM	1	0	-
		BA 95 N	1	0	
		BA 98 N V power	1	0	
11.2.2010	JURKI-HAYTON s.r.o., Bratislava, ČS JURKI, Juž.trieda 66, Košice	NM	1	0	-
		BA 95 N	1	0	
	SLOVNAFT a.s. Bratislava, ČS SLOVNAFT, Košice KVP	NM	1	0	-
		BA 95 N	1	0	
20.9.2010	POPRAD AGROTATRY spol. s s.r.o., Batizovce	NM	1	0	-
		BA 95 N	1	0	
	Spiš Trans Špedit s.r.o., Spišská Nová Ves, ČS Spišský Štvrtok	NM	1	0	-
		BA 95 N	1	2	§14 ods. 3
	SLOVNAFT, a.s. Bratislava, ČS SLOVNAFT, ul. Markušovská, Spišská Nová Ves	NM	1	0	-
	BA 95 N	1	0		
21.9.2010	OMV Slovensko, s.r.o. Bratislava, ČS OMV Prešov- ul. Východná	NM	1	0	-
		BA 95 N	1	0	
	FINOL s.r.o. Tarnov	NM	1	0	-
		BA 95N	1	0	
	Jozef Džubakovský AUTOPLYN, ČS LPG Bardejov	NM	1	0	-
	BA 95 N	1	0		
	LPG	1	0		
Šajgaloil, s.r.o. Brezno, ČS Dušan Deák-UNIMONT, Bardejov	NM	1	0	-	
	BA 95 N	1	0		
PETROMIN, spol. s. r.o, Giraltovce	NM	1	0	-	
	BA 95 N	1	0		

22.9.2010	DAMIK, s.r.o. Vranov nad Topľou, ČS Trebišov	NM BA 95 N	1 1	0 0	-
	1.SPS a.s. Žiar nad Hronom, ČS Čerhov	NM BA 95 N	1 1	0 0	-
	Varjaspol s.r.o. Palín	NM BA 95	1 1	0 0	-
	Ahol Retail Slovakia, k.s. Bratislava, ČS Michalovce	NM BA 95 N	1 1	0 0	-
	MAJAK spol. s r.o. Trhovište	NM BA 95 N LPG	1 1 1	0 0 0	-
23.9.2010	Carrefour Retail Value Stores, a.s., ČS HM Košice	NM BA 95 N	1 1	0 0	-
	IPUM s.r.o., Prešov, CS ENI SLOVENSKO, ul. Palackého Košice	NM BA 95 N BA 98 N	1 1 1	0 0 0	-
	GasCont s.r.o. Košice, ČS ul. Dopravná Košice	LPG	1	0	-
	OMV Slovensko, s.r.o. Bratislava, ČS OMV, Juž.tr. Košice	NM BA 95 N BA Carrera 100	1 1 1	0 0 0	-
	TESCO STORES SR a.s. Bratislava, ČS HM Tesco, ul. Trolejbusová, Košice	NM BA 95 N	1 1	0 0	-

6.12.2010	FLAVIA s.r.o. Košice, ČS Pri Prachárni 5, Košice	LPG	1	0	-
	BAREL Karol Zamiška Podolíneec, ČS ul. Sabinovská, Prešov	NM	1	0	-
		BA 95 N	1	0	
	Ing. Marián Bednár BEDY Prešov, ul. Levočská, Prešov	NM	1	0	-
BA 95 N		1	0		
MKM II Plus, s.r.o. Medzany, ČS Prešov, ul. Petrovanská	NM	1	0	-	
	BA 95 N	1	0		
	BA 98 N	1	0		
7.12.2010	Agip Slovensko, ČS ENI GROUP, Jablonov nad Turňou	NM	1	0	-
		BA 95 N	1	0	
		BA 98 N	1	0	
	SLOVNAFT, a.s. Bratislava, ČS SLOVNAFT, Rožňava-Brzotín	NM	1	0	-
		BA 95 N	1	0	
		LPG	1	0	
	Radoslav Čík – ČIKO, Rožňava	NM	1	0	-
		BA 95 N	1	0	
	LIMA SLOVAKIA, s.r.o. Štítnik	NM	1	0	-
		BA 95 N	1	0	
	Radoslav Kýpet', Rim.Sobota, ČS OMV Slovensko Čoltovo	NM	1	0	-
		BA 95 N	1	0	
LPG		1	0		

V hodnotenom období roku 2010 bola uložená 1 pokuta prevádzkovateľovi čerpacej stanice vo výške 1000 Eur.

Tab. č. 4 Prehľad uložených pokút

Prevádzkovateľ	Dátum kontroly	Porušenie zákona č. 478/2002 Z.z. o ovzduší	Výška pokuty
OKTAN, a.s. Kežmarok	18.8.2009	§ 19 ods. 1 písm. m)	1000 eur

#### D. Kontrola ČS a distribučných skladov, zameraných na obmedzovanie emisií VOC

V hodnotenom období roku 2010 SIŽP, IŽP Košice, OIOO vykonal 12 kontrol na čerpacích staniciach (ČS PHM) z hľadiska plnenia technických požiadaviek a všeobecných podmienok prevádzkovania v zmysle ustanovenia vyhlášky MŽP SR č. 704/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky a všeobecné podmienky prevádzkovania zariadení používaných na skladovanie, plnenie a prepravu benzínu, resp. vyhlášky MPŽPaRR SR č. 361/2010 Z.z.. Porušenie zákona č. 478/2002 Z.z. o ovzduší bolo zistené na 1 čerpacej stanici, a to:

**Predajca pohonných hmôt:** OKTAN, a.s. Kežmarok, Slavkovská 9, 060 42 Kežmarok, ČS OKTAN Poprad – Spišská Sobota

**Zistené skutočnosti:** Kontrolou bolo zistené porušenie § 7 vyhlášky 704/2002 Z.z., t.j. uvoľnené pary pri plnení benzínu do skladovacích nádrží nie sú odvádzané do mobilného zásobníka dodávajúci benzín a pri plnení benzínu do nádrží motorových vozidiel nie sú pary odvádzané do skladovacích nádrží.

**Porušenie ustanovení zákona:** Kontrolou bolo zistené porušenie ustanovenia § 19 ods. 1 písm. m) časť.: „dodržiavať určené povinnosti VPP zdrojov a preukazovať ich dodržiavanie.“ zákona č. 478/2002 Z.z. o ovzduší. IŽP Košice zastavil konanie vo veci uloženia pokuty, nakoľko správne konanie bolo začaté po nadobudnutí účinnosti nového zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší.

V roku 2010 nebola zo strany IŽP Košice vykonaná kontrola distribučného skladu a zariadení na prečerpávanie palív a iných organických kvapalín.

Tab. č. 5 Prehľad vykonaných kontrol v roku 2010

<b>Dátum kontroly</b>	<b>Názov a sídlo prevádzkovateľa ČS</b>	<b>Zistené neplnenie technických požiadaviek a všeobecných podmienok v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 704/2002 Z.z., resp. vyhl. MPŽPaRR SR č. 361/2010 Z.z.</b>	<b>Zistené porušenie zákona č. 478/2002 Z.z. o ovzduší, resp. zákona č. 137/2010 Z.z.</b>
26.1.2010	ZVDS s.r.o., Spišská Stará Ves	0	0
17.2.2010	OKTAN, a.s. Kežmarok, ČS OKTAN Poprad - Spišská Sobota	2	1
19.2.2010	JURKI –HAYTON, s.r.o. Bratislava, ČS JURKI-HAYTON, Juž.tr. Košice	0	0
25.3.2010	SHELL Slovakia, s.r.o. Bratislava, ČS SHELL, Prešovská cesta Košice	0	0
15.4.2010	MAJAK, spol. s r.o. Trhovište	0	0
20.4.2010	KOVOZBER, s.r.o. Spišská Nová Ves	0	0
6.5.2010	SHELL Slovakia, s.r.o. Bratislava, ČS SHELL, ul. Alejová, Košice	0	0
4.5.2010	J+P spol. s r.o. Poprad-Veľká	0	0
20.5.2010	OMV Slovensko, s.r.o. Bratislava, ČS OMV, ul. Laborecká, Humenné	0	0
21.9.2010	SHELL Slovakia, s.r.o. Bratislava, ČS SHELL, ul. Masarykova, Prešov	0	0
22.9.2010	SLOVNAFT, a.s. Bratislava, ČS SLOVNAFT Sečovce	0	0
10.11.2010	LUKOIL Slovakia, s.r.o. Bratislava, ČS LUKOIL Prešov- Sekčov	0	0